

NivoGuide® 8200

两线制 4 ... 20 mA/HART, 经过 SIL 认证

同轴测量探头

-196 ... +280 °C, -196 ... +450 °C

TDR 传感器用于连续测量液体的液位和分离层



简要使用说明书



Document ID: 61913



SOLUTIONS

目录

1 为了您的安全	3
1.1 获得授权的人员	3
1.2 合规使用	3
1.3 谨防错误使用	3
1.4 一般安全说明	3
1.5 欧盟一致性	3
1.6 按照 IEC 61508 标准经过 SIL 认证	3
1.7 NAMUR 推荐	4
2 产品说明	5
2.1 结构	5
3 安装	6
3.1 有关仪表使用的基本说明	6
3.2 安装提示	6
4 与供电装置相连接	7
4.1 连接	7
4.2 单腔式外壳的接线图	7
4.3 双腔式外壳的接线图	8
5 用显示和调整模块进行调试	9
5.1 使用显示和调整模块	9
5.2 参数设定	10
6 附件	12
6.1 技术参数	12



信息:

借助本简要使用说明书您可以快速调试仪表。

其他信息请参见对应的和全面的使用说明书，对于拥有 SIL 认证证书的仪表，还请参见安全手册。该使用说明书以及安全手册可以在我们的主页上找到。

使用说明书 NivoGuide 8200 - 两线制 4 ... 20 mA/HART - 同轴测量探头 - 拥有 SIL 认证证书，-196 ... +280 °C / -196 ... +450 °C: 文献识别号 61902
简要使用说明书的编辑时间：2019-07-30

1 为了您的安全

1.1 获得授权的人员

在本文献中所描述的各项操作均只允许由接受过培训和由设备运营商特约的专业人员来完成。

在仪表上以及用仪表作业时始终应穿戴必要的个人防护装备。

1.2 合规使用

NivoGuide 8200 是一个用于连续测量物位的传感器。

有关应用范围的详细说明请参见“产品描述”一章。

只有在按照使用说明书及其可能存在的补充说明书中的要求合规使用时才能保证仪表的使用安全性。

1.3 谨防错误使用

如果不合理或违规使用, 该产品存在与应用相关的危险, 如因安装或设置错误导致容器溢流。这会导致财产受损、人员受伤或环境受害。此外, 由此会影响仪表的保护性能。

1.4 一般安全说明

在遵守常规条例和准则的情况下, 本仪表符合当今技术水平。只允许在技术完好和运行可靠的状态下才能运行它。营运商负责保证仪表无故障运行。用于具有侵蚀性或腐蚀性的介质中时, 如果仪表的错误功能会造成危害, 营运商应通过采取合适的措施确保仪表的功能正确。

"带有筒管的高温型" 安装适配件 -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F), 用于正面齐平式安装

使用者应遵守本使用说明书中的安全提示、本国专用的安装标准以及现行的安全规定和事故预防条例。

出于安全和保证的原因, 只允许由得到制造商授权的人员在使用说明书中描述的操作步骤以外进行介入。明确禁止擅自改装或改变。出于安全原因, 只允许使用由制造商指定的配件。

为了避免带来危害, 应遵守贴在仪表上的安全标志和说明, 并在本使用说明书中查阅其含义。

1.5 欧盟一致性

该仪表满足相关欧盟准则中的法定要求。我们借助 CE 标志证明该仪表符合这些准则的要求。

欧盟符合性声明请参见我们的主页。

电磁兼容性

四线制或防爆(d-ia) 型仪表供在工业环境中使用。在此应考虑到会有与电路相连的和被辐射的干扰值, 如同在符合 EN 61326-1 标准的 A 级仪表上常见的那样。如果要将在本仪表用于其它环境中, 应自行采取措施确保与其它仪表的电磁兼容性。

1.6 按照 IEC 61508 标准经过 SIL 认证

一个电子系统的安全完整性等级 (SIL) 用于评价集成的安全功能的可靠性。

为能精确地定义对安全性的要求, 根据安全标准 IEC 61508 划分了多个 SIL 等级。详细信息请参见使用说明书中的“功能安全 (SIL)”一章。

本仪表符合 IEC 61508: 2010 (第 2 版) 中的规定。它在单通道运行中获得了 SIL2 级合格证。在带有 HFT 1 的多通道结构中, 本仪表在均匀冗余情况下可达到 SIL3 级。

1.7 NAMUR 推荐

NAMUR 是指德国过程工业自动化技术国际化用户协会，由它发布的 NAMUR 推荐性规范被视为是现场仪表行业的标准。

本仪表满足以下 NAMUR 推荐的要求：

- NE 21 – 设备的电磁兼容性
- NE 43 – 用于变送器故障信息的信号电平
- NE 53 – 现场仪表和显示/调整部件的兼容性
- NE 107 – 现场仪表的自监控与诊断

其它信息请参见 www.namur.de。

2 产品说明

2.1 结构

铭牌

铭牌中含有有关本仪表的识别和使用的最重要的数据：




插图. 1: 铭牌的构造 (举例)

- 1 仪表类型
- 2 产品代码
- 3 许可证
- 4 电子插件的供电和信号输出
- 5 防护等级
- 6 探头长度 (测量精度可选)
- 7 过程与环境温度, 过程压力
- 8 与介质接触部件所用的材料
- 9 订单号
- 10 仪表的系列号
- 11 仪表保护等级标记
- 12 有关遵守仪表文献资料的提示
- 13 CE 标记的指定验证机构
- 14 审批准则
- 15 在 SIS 中的安全功能标记

3 安装

防潮

3.1 有关仪表使用的基本说明

通过采取以下措施来防止潮气进入您的仪表：

- 请使用合适的电缆 (参见 "与供电装置相连接" 一章)
- 拧紧电缆螺纹连接件或插接器
- 将电缆螺纹连接件或插接器前的连接电缆朝下引

这尤其适用于安装在户外、安装在有潮气 (比如因清洗过程所致) 的室内时以及安装在冷却了的或受热的容器上时。



提示:

请确证, 在 "技术参数" 一章中给出的污染度符合现有的环境条件。



提示:

请确证, 在安装或维护期间没有湿气或污垢进入仪表的内部。

请确证能保持仪表的保护等级, 使得壳体能在运行中保持封闭, 必要时能得到固定。

安装位置

3.2 安装提示

对于带有锥形底部的容器, 将传感器安装在容器中央较为有利, 因为这样便几乎可以一直测量到底部。注意, 可能不能一直测量到测量探头的尖部。精确的最小距离值 (下部盲区) 参见 "技术参数" 一章。




插图. 2: 锥形底部的容器

4 与供电装置相连接

4.1 连接

连接技术

通过壳体中的弹力端子建立供电装置与信号输出口的连接。

通过壳体中的触销实现与显示和调整模块或与接口适配器之间的连接。



信息:

端子组可接插, 并可以从电子部件上拔下。为此用一把小型螺丝刀将端子组抬起并将之拉出。重新插入时必须能听到锁定声。

接线步骤

操作步骤如下:

1. 拧下壳体盖
2. 通过轻轻向左旋转取出可能存在的显示和调整模块
3. 拧松电缆螺纹接头上的锁紧螺母并取出塞头
4. 去掉连接电缆大约 10 cm (4 in) 的外皮, 去掉芯线末端大约 1 cm (0.4 in) 的绝缘
5. 将电缆穿过电缆螺纹接头插入传感器中




插图. 3: 接线步骤5和6

- 1 单腔式壳体
- 2 双腔式壳体

6. 按照接线图将芯线末端插入端子中



信息:

固定芯线和带有芯线端套的柔性芯线被直接插入端子孔中。对于不带芯线端套的柔性芯线, 应用一把小型螺丝刀将之压入上方的端子中, 这样, 端子孔便被打开。松开螺丝刀后, 端子重新闭合。

有关芯线横截面最大值的其他信息参见“技术参数/机电参数”部分。

7. 可通过轻拉来检查电线在端子中的安置是否正确
8. 将屏蔽与内地线端子相连, 外地线端子与电位补偿相连
9. 拧紧电缆螺纹接头的锁紧螺母, 密封环必须完全围住环绕电缆
10. 重新装上可能存在的显示和调整模块
11. 拧上壳体盖

电气连接现已完成。

4.2 单腔式外壳的接线图

下图适用于非防爆型、防爆 (ia) 型和 Ex (d-ia) 型。



电子部件腔和接线腔




插图. 4: 单腔式壳体的电子部件和接线腔

- 1 供电, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

4.3 双腔式外壳的接线图

以下诸图不仅适用于非防爆型, 也适用于本安防爆型 (Ex-ia).



接线腔




插图. 5: 双腔式壳体的接线腔

- 1 供电, 信号输出
- 2 用于显示和调整模块或接口适配器
- 3 用于外部显示和调整单元
- 4 用于连接电缆屏蔽的接地端子

5 用显示和调整模块进行调试

5.1 使用显示和调整模块

可以将显示和调整模块随时装入传感器中。在此，可以以 90° 的错位选择四个位置。无需为此中断电压。

操作步骤如下：

1. 拧下壳体盖
2. 将显示和调整模块置于电子部件上所希望的位置，朝右转动至卡住
3. 拧紧带视窗的壳体罩盖

拆卸的顺序与之相反。

显示和调整模块通过传感器得电，不需要其他接线。



插图. 6: 将显示和调整模块装入单腔式壳体的电子部件腔中



插图. 7: 将显示和调整模块装到双腔式壳体上

- 1 在电子部件腔中
- 2 在接线腔中



提示:

如果您想要给仪表补装显示和调整模块以不断显示测量值, 则需带有视窗的加高的盖子。

5.2 参数设定

设定参数

1. 在本菜单项中, 您可以选择应用。您可以在物位测量和分离层测量之间选择。

Measurement loop name TANK 04	Type of medium Liquid	Application Level vessel
---	---------------------------------	------------------------------------

2. 在菜单项 "介质 - 介电常数" 中, 您可以定义介质类型 (介质)。
3. 请在菜单项 "最小调整" 和 "最大调整" 中进行调整。

Setup Probe length Application Adjustment level Adjustment interface Damping	Max. adjustment level 100.00 % ≅ 80 mm F013	Min. adjustment level 0.00 % ≅ 850 mm 726 mm
--	---	--

4. 在所有容量不与物位高度一起线性上升的容器中, 建议进行 "线性化", 如, 对于一个卧式圆形槽罐或球形槽罐, 请激活合适的曲线。
5. "干扰信号抑制" 记录、标注和储存故障信号, 以便在测量物位时可以不再考虑它们。我们总体建议您进行干扰信号抑制。

参数化举例

传感器测量从传感器 (基准面) 到介质表面的距离。




插图. 8: NivoGuide 8200 的测量范围

- 1 基准面
- 2 测量探头长度 L
- 3 测量范围 (出厂调整针对水中的测量范围)
- 4 上盲区 (在此区域内无法进行测量)
- 5 下盲区 (在此区域内无法进行测量)

要为此调整输入在容器满载和几乎空载时的距离, 如果这些数值未知, 可以用比如 10 % 和 90 % 的距离进行调整。这些距离值的出发点始终是螺纹或法兰的密封面。

其它步骤

1. 在菜单 "其它设置", 菜单项 "阻尼" 中设置所希望的对输出口信号的阻尼。
2. 在菜单项 "电流输出" 中选择电流输出的测量变量以及输出特性曲线。

6 附件

6.1 技术参数

针对有许可证的仪表的说明

适用于拥有许可证的仪表 (如带防爆许可证) 的是供货范围内相应的安全说明中的技术参数。比如在过程条件下或在供电情况下, 这些参数可能不同于在此列出的参数。

所有许可文件都可通过我们的主页下载。

机电参数 - IP 66/IP 67 和 IP 66/IP 68 型 ; 0.2 bar

电缆引入口

- M20 x 1.5 1 个电缆螺纹接头 M20 x 1.5 (电缆 : \varnothing 6 ... 12 mm), 1 个盲塞 M20 x 1.5
- 1/2 NPT 1 个盲塞 NPT, 1 个封盖 (红色) 1/2 NPT

芯线横截面 (弹力端子)

- 实心电线, 绞合线 0.2 ... 2.5 mm² (AWG 24 ... 14)
- 带有芯线端套的绞合线 0.2 ... 1.5 mm² (AWG 24 ... 16)

供电

工作电压 U_B

- 非防爆型仪表, 防爆 (d) 型仪表 9.6 ... 35 V DC
- 本安防爆型 (Ex-ia) 仪表 9.6 ... 30 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表 15 ... 35 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表, 带船用许可证 15 ... 35 V DC

工作电压 U_B , 带开启的照明

- 非防爆型仪表, 防爆 (d) 型仪表 16 ... 35 V DC
- 本安防爆型 (Ex-ia) 仪表 16 ... 30 V DC
- 防爆 (d-ia) 型仪表 无照明 (集成的 ia 屏障)

反极性保护

集成的

可靠的剩余波纹度 - 非防爆型、本安防爆型 (Ex-ia) 仪表


- 对于 $9.6 \text{ V} < U_B < 14 \text{ V}$ $\leq 0.7 V_{\text{有效}}$ (16 ... 400 Hz)
- 对于 $18 \text{ V} < U_B < 36 \text{ V}$ $\leq 1 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)


可靠的剩余波纹度 - 本安防爆型 (Ex-d-ia) 仪表

- 对于 $18 \text{ V} < U_B < 36 \text{ V}$ $\leq 1 V_{\text{eff}}$ (16 ... 400 Hz)

负载电阻

- 计算 $(U_B - U_{\text{min}})/0.022 \text{ A}$
- 举例 - 在 $U_B = 24 \text{ V DC}$ 时为非防爆仪表 $(24 \text{ V} - 9.6 \text{ V})/0.022 \text{ A} = 655 \Omega$





Printing date:

关于传感器和分析处理系统的供货范围，应用和工作条件等说明，请务必关注 本操作说明书的印刷时限。
保留技术数据修改和解释权

Technical support

Please contact your local sales partner (address at www.uwt.de). Otherwise please contact us:

UWT GmbH
Westendstraße 5
87488 Betzigau
Germany
Phone +49 831 57123-0
Fax +49 831 76879

info@uwt.de
www.uwt.de